



广东贝源检测技术股份有限公司

检测报告

贝 环境检测 QB 字 (2019) 第 12164 号

净化 (水质)

委托方: _____ 从化净水有限公司 _____

检测类别: _____ 委托送样 _____

报告日期: _____ 2019 年 11 月 21 日 _____

广东贝源检测技术股份有限公司
(盖章)



报告说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的检测程序按照有关环境检测技术规范和本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 本报告的封面、扉页和签名页是本报告不可或缺的组成部分，与报告正文组成完整的检测报告。
4. 报告无编写人、审核人及签发人签名，或涂改，或未盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章，或无“CMA”章均无效。
5. 本公司负责采样时，检测结果仅对当时采集的样品负责；客户委托送样时，检测结果仅对所收样品负责。
6. 对本报告若有疑问，请向本公司咨询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出复检申请。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

本公司资料:

公司名称: 广东贝源检测技术股份有限公司

通讯地址: 广州高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号汇创空间 201

检测地址: 广州高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号汇创空间 201

电话/传真: 020-32011123/020-32011099

邮政编码: 510663



编写：姚琳

签名：姚琳

审核：黎福卿

签名：黎福卿

签发：黄春迎

签名：黄春迎

职务：授权签字人

时间：2019年11月21日

分析人员：莫沛威、罗俏滢、李勋、邓小惠、吴阳清、方文楷、
何雪蕙、阮海、吴晓庆、陈鸿豪、杨艳銮、庞富文、
彭瑶、罗翔

收样日期：2019年11月07日

分析日期：2019年11月07日~2019年11月13日



检测报告

一、检测任务

受从化净水有限公司委托,对该单位送检的从化净水有限公司(广州市从化水质净化厂)的废水进行检测和分析。

二、项目信息

委托方: 从化净水有限公司
 地址: 从化区南方村 108 号
 联系人: 肖汝婷
 联系方式: 13538812261

三、检测内容

应委托方要求进行以下检测:

表 1 检测内容一览表

检测项目类别	样品原标识	检测项目
废水	从化区环保局净化厂进水 2019.11.06	pH 值、色度、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、总铬、六价铬、总氯(总余氯)、总汞、砷(总砷)、铅(总铅)、镉(总镉)、烷基汞
	从化区环保局净化厂出水 2019.11.06	

四、检测方法

表 2 检测分析方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	酸度计 pHSJ-4A	—
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 GB/T 11903-1989	—	—
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 BSA224S	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.025mg/L



续表 2 检测分析方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.01mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.05mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250A	0.5mg/L
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 SP-752	0.05mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光光度计 OIL460	0.06mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.005mg/L
	总铬	水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.004mg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.004mg/L
	总氯 (总余氯)	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.03mg/L
	总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 BAF2000	0.00004mg/L
	砷 (总砷)			0.0003mg/L
	铅 (总铅)	水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima 8300	0.07mg/L
	镉 (总镉)			0.005mg/L
	烷基汞	甲基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	气相色谱仪 福立 GC 9790Plus
乙基汞		20ng/L		



五、检测结果

表 3 废水检测结果

样品原标识	从化区环保局净化厂进水 2019.11.06	从化区环保局净化厂出水 2019.11.06
样品性状 检测项目	黄色、微臭、少量悬浮物	无色、无味、无悬浮物
pH 值 (无量纲)	7.54	6.18
色度 (倍)	16	<2
悬浮物	116	4
氨氮	37.5	0.290
总磷	3.64	0.23
总氮	39.0	13.2
化学需氧量	120	17
五日生化需氧量	41.3	3.3
阴离子表面活性剂	2.15	ND
石油类	1.14	0.22
硫化物	0.018	ND
总铬	ND	ND
六价铬	ND	ND
总氯 (总余氯)	ND	0.13
总汞	ND	ND
砷 (总砷)	4.5×10^{-3}	3.9×10^{-3}
铅 (总铅)	ND	ND
镉 (总镉)	ND	ND
烷基汞 (ng/L)	甲基汞	ND
	乙基汞	
备注: 1、单位: mg/L (注明者除外); 2、“ND”表示检测结果低于方法检出限; 3、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责, 本报告的结果仅涉及被测样品; 4、烷基汞分包给广东恒睿环境检测有限公司 (资质认定许可编号: 201819123391), 本报告检测结果引用该单位出具的“HRJC1911S055”检测报告相应的数据。		

****报告结束****