

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2020年12月）

填报单位：（公章）

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水COD浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	122.48	263	215	25.5	20.4	是	无
大坦沙污水处理厂	55	50.58	250	171	30	19.3	是	无
沥滘污水处理厂	75	63.94	280	251	29.5	20.9	是	无
西朗污水处理厂	50	28.17	270	194	23	19.9	是	无
大沙地污水处理厂	45	21.55	270	254	27.8	20.1	是	无
龙归污水处理厂	29	17.33	280	291	30	24.1	是	无
竹料污水处理厂	6	3.24	280	298	30	21.1	是	无
石井污水处理厂	30	23.18	290	257	28.5	30.4	是	无
京溪污水处理厂	10	9.30	270	257	30	26.9	是	无
石井净水厂	30	24.55	280	228	30	23.5	是	无
健康城净水厂	10	3.72	280	281	30	23.7	是	无
江高净水厂	16	5.92	280	300	30	28.0	是	无
大观净水厂	20	11.02	270	306	30	30.3	是	无