

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021年8月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	124.93	263	158	25.5	15.3	是	无
大坦沙污水处理厂	55	52.43	250	125	30	15.1	是	无
沥滘污水处理厂	75	72.06	280	148	29.5	17.6	是	无
西朗污水处理厂	50	37.67	270	138	23	14.6	是	无
大沙地污水处理厂	45	34.49	270	243	27.8	16.2	是	无
龙归污水处理厂	29	20.51	280	174	30	18.6	是	无
竹料污水处理厂	6	6.15	280	215	30	13.8	是	无
石井污水处理厂	30	31.38	290	153	28.5	21.8	是	无
京溪地下净水厂	10	11.18	270	151	30	17.1	是	无
石井净水厂	30	31.74	280	169	30	19.4	是	无
健康城净水厂	10	5.04	280	147	30	14.7	是	无
江高净水厂	16	14.79	280	202	30	20.8	是	无
大观净水厂	20	14.71	270	170	30	14.3	是	无