

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022年6月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	129.82	263	178	25	15.2	是	无
大坦沙污水处理厂	55	46.75	250	169	30	16.0	是	无
沥滘污水处理厂	75	76.50	280	251	29	17.6	是	无
西朗污水处理厂	50	38.49	270	160	22.5	16.5	是	无
大沙地污水处理厂	45	35.80	270	194	25	15.5	是	无
龙归污水处理厂	29	23.88	280	203	30	18.4	是	无
竹料污水处理厂	6	7.65	280	240	30	12.4	是	无
石井污水处理厂	30	32.62	290	170	28.5	21.1	是	无
京溪地下净水厂	10	11.55	270	182	30	17.6	是	无
石井净水厂	30	32.35	280	182	30	19.5	是	无
健康城净水厂	10	8.39	280	138	30	14.2	是	无
江高净水厂	16	13.96	280	158	30	14.4	是	无
大观净水厂	20	18.67	270	162	30	14.0	是	无