

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2023 年 9 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	135.49	263	173	25	13.9	是	无
大坦沙污水处理厂	55	51.36	250	227	30	16.0	是	无
沥滘污水处理厂	75	79.57	280	162	29	16.5	是	无
西朗污水处理厂	50	42.36	270	148	22.5	14.8	是	无
大沙地污水处理厂	45	37.44	270	154	25	13.1	是	无
龙归污水处理厂	29	25.23	280	309	30	16.9	是	无
竹料污水处理厂	6	7.62	280	227	30	10.5	是	无
石井污水处理厂	30	35.32	290	185	28.5	17.6	是	无
京溪地下净水厂	10	10.79	270	199	30	15.5	是	无
石井净水厂	30	37.35	280	163	30	18.2	是	无
健康城净水厂	10	8.50	280	238	30	13.4	是	无
江高净水厂	16	15.85	280	258	30	15.8	是	无
大观净水厂	20	23.98	270	161	30	14.5	是	无

备注: 本月平均进水 COD 浓度及平均进水氨氮浓度数据来源于广州市城市排水有限公司